

# 要緊急安全確認大規模建築物 耐震診断結果一覧

【体育館(一般の用に供されるもの)】

[平成30年4月1日公表]

練馬区

## 耐震診断結果一覧

### ■体育館(一般の用に供されるもの)

- I 地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。
- II 地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。
- III 地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。

番号	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	安全性の評価	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	総合体育館	谷原1-7-5	体育館	6-3 (一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」および「第3次診断法」(1990年版)	$I_g/I_{g0} = 1.25$ $C_1 \cdot S_0 = 0.85$	III			