

要緊急安全確認大規模建築物 耐震診断結果一覧

【百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗】

[平成30年4月1日公表]

練馬区

耐震診断結果一覧

■百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

- I 地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。
 II 地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。
 III 地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。

番号	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	安全性の評価 の評価	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	西友石神井公園店	石神井町2-13-10	物品販売業を営む店舗	6-3 (一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」および「第3次診断法」(1990年版)	$I_s/I_{so} = 1.51$ $C_r \cdot S_b = 0.91$	III			